FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

Operaciones Planta Proceso Cobre Panama.

Inspeccion Regular de los Ductos

Observaciones semanales de relaves, concentrados y líneas de agua

Fecha	*Tiempo*	*Observaciones*
Noviembre 2020	*00:00 hrs*	***Coloque comentarios simples y claros. Si no hay nada que informar, comentarios para reflejarlo. Si hay un problema, informe preciso con fotos y distancia a lo largo de la tubería para respaldar.***
Sunday, November 15, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en hose flexible en las bombas de decantacion 364-PP-90009/9013/9014
	1500hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1600hrs	Se realiza limpieza de lina de concentrado hacia puerto.
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo 364-PP-9004/9016.
	0210hrs	instalacion de Bridas en drenajes de lineas de decantacion
	0600 hrs	recorrido al concentraducto sin novedad
Monday, November 16, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1500hrs	Fuga de agua en hose flexible en las bombas de decantacion 364-PP-90009/9013/9014
	1600hrs	Se realiza limpieza de lina de concentrado hacia puerto.
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo 364-PP-9004/9016.
	0210hrs	Colocacion de Flange a los drenajes de linea de decantacion.
	0340 hrs	recorrido al concentraducto sin novedad
Tuesday, November 17, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1500hrs	Fuga de agua en hose flexible en las bombas de decantacion 364-PP-90009/9013/9014
	1600hrs	Se realiza limpieza de linea de concentrado hacia puerto.
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en hose flexible en las bombas de decantacion 364-PP-9009/9013/9014
	0210hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	0340 hrs	Recorrido a linea de concentrado sin novedad
Wednesday, November 18, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1500hrs	Fuga de agua en hose flexible en las bombas de decantacion 364-PP-90009/9013/9014
	1600hrs	Se realiza limpieza de linea de concentrado hacia puerto.
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en hose flexible en las bombas de decantacion 364-PP-9009/9013/9014,Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion
	0210hrs	Se colocaron las **FLANGE** de la 1 hasta la 8 en tuberia de decantacion
	0340 hrs	Recorrido a linea de concentrado sin novedad
Thursday, November 19, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en hose flexible en las bombas de decantacion 364-PP-90009/9013/9014
	1500hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1600hrs	Se realiza limpieza de lina de concentrado hacia puerto.
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en hose flexible en las bombas de decantacion 364-PP-9009/9013/9014, Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion
	400 hrs	Recorrido a linea de concentrado Sin Novedad.

Operaciones Planta Proceso Cobre Panama.

Inspeccion Regular de los Ductos

Registro Fotografico

Intalacion de Bridas en lineas de Drenaje de Decantacion
18/10/2020